

Numele si prenumele vericatorului atestat:
arh. Gabriel Negoescu

REFERAT NR. 126.03REV DIN 10.02.2025

Privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 si HG 925/1995,
la cerintele de calitate B1 -siguranta in exploatare, Cc – securitatea la incendiu, D – igiena, sanate si mediu,
E - izolare termica si economie de energie, F - izolare acustica

1. Date de identificare:					
Nr crt	Data	Nr proiect si data	Firma autorizata pentru proiectare	Proiectul autorizat	
126.0 3REV	04.04.2025	20/20255	SC ARCADIA MASTER DESIGN ARCHITECTURE S.R.L. Arh. Neaga Liviu	MODERNIZAREA BIBLIOTECII BREAZA PENTRU A DEVENII HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE IN COMUNA BREAZA, JUDETUL BUZAU	
Tipul proiectului		Denumire beneficiar	Adresa	Localitate	Judet
DTAC+PTH		UAT BREAZA	CAD 21964	com BREAZA	Buzau

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Categoría de importanta conform HGR 766/97: C (normala)
Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta: existenta
- Suprafata teren 454 mp
- Tipul cladirii BIBLIOTECA
- Regimul de inaltime: P
- Arie construita 190 mp
- Arie desfasurata 190 mp
3. Tipul si caracteristicile constructive
Extindere si mansardare cladire scolara existenta
Alcatuirea structurii Zidarie portanta, planseu lemn peste parter protejat la partea inferioara cu gips carton rezistent la foc EI 60', acoperis autoportant din lemn ignifugat Bs2d0.

Alcatuirea anvelopei Pereti exteriori zidarie + termosistem 15 cm, pod izolat cu 30 cm vata minerala.
Compartimentari interioare Zidarie si gipscarton.
Risc de incendiu Mic
Grad de rezistenta la foc IV
4. Documente ce se prezinta vericatorului

☐ Certificat de Urbanism

☐ Memoriu tehnic general

☒ Memoriu tehnic arhitectura

☐ Scenariu securitate la incendiu

☐ Studiu de insorire

☒ Calcul Coeficient G

Planse desenate

☒ Planuri

☒ Plan incadrare in zona

☒ Sectiuni

☒ Plan situatie

☒ Fatade relevu
5. Concluzii asupra verificarii:
☒ In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului
☐ In urma verificarii partii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzator pentru faza Verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi Introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare:
6. Conditii generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost intocmit
☒ pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire
☒ pentru inceperea executiei
☐ pentru Autorizatie de Functionare

Acest referat se va include cu Cartea Tehnica a Constructiei

Am primit 2 exemplare referat
Investitor/Proiectant

Am primit 2 exemplare documentatie
Vericator tehnic atestat

