

Numele si prenumele vericatorului atestat:

ing. Stefan I. Doina
Str. Drumul Taberei nr.85A
Bloc TS7, Ap.10, Bucuresti
Tel. 0721.462.341

Nr. 6602 din 28.03.2025

conform registrului de evidenta

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele It (A, B, C, D, E si F) a proiectului nr. 47/2024, instalatii termice pentru obiectiv "MODERNIZAREA BIBLIOTECII BREAZA PENTRU A DEVENII HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE IN COMUNA BREAZA, JUDETUL BUZAU " Loc. Breza, Judetul Buzau, intravilan, Loc. Breza, UAT Breza, T108, Judetul Buzau ".

Faza de proiectare: DTAC+PTh

1. Date de identificare:

- proiectant specialitate : SC CES CONSULTING SERVICES SRL
- beneficiar: UAT BREAZA
- data prezentarii proiectului la verificare 28.03.2025

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Climatizarea si incalzirea incaperilor se va realiza prin intermediul unui sistem de climatizare aer, tip VRF, cu functionare in detenta directa, cu agent frigorific R410A, compus din unități exterioare și unități interioare tip split, montate pe perete.

Unitățile exterioare se vor monta pe sol, pe suporti corespunzatori, conform specificațiilor furnizorului, avand asigurate toate condițiile necesare pentru service și întreținere.

Echipamentele de climatizare vor fi furnizate complet echipate (traseu teava cupru, suporti, telecomanda etc.).

Automatizarea unitatilor interioare se realizeaza cu ajutorul termostatelor de camera cu fir. Legatura dintre unitatile interioare si cea exterioara este asigurata prin conducte de cupru corespunzator dimensionate si izolate.

La fiecare operație de montaj pentru conducte, echipamente și accesorii vor fi respectate tehnologiile de execuție ținând cont de tipul de material, sortimentul și dimensiunile acestuia, de condițiile și exigențele tehnice de montaj impuse de producători, conform cărților tehnice ale echipamentelor și materialelor respective.

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect..

Documente ce se prezinta la verificare:

- PIESE SCRISE: Conform borderou piese scrise.
- PIESE DESENATE: Conform borderou piese desenate.

4. Concluzii asupra verificarii:

a). In urma verificarii se considera proiectul corespunzator semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 2 exemplare

Proiectant

Am predat 2 exemplare

Verificator tehnic atestat
ing. Stefan I. Doina

